



НПО "Пожарная автоматика сервис"

ЗАГЛУШКА

ЭТИКЕТКА

ПАС 020.01.026ЭТ

1. Назначение

Заглушка предназначена для установки вместо насадка при испытаниях трубопроводов системы газового пожаротушения.


2. Технические характеристики

Метрическая резьба

Обозначение	M	D	S	Dy	Количество в поставке
ПАС 020.01.026	M22x1,5	28	22	16	
-01	M24x1,5	30	24	18	
-03	M27x1,5	36	30	20	
-04	M33x1,5	40	36	26	
-06	M42x1,5	48	41	36	
-09	M48x1,5	54	50	40	
-20	M64x1,5	74	50	50	
-23	M18x1,5	24	19	12	

Дюймовая резьба

Обозначение	G	D	S	Dy	Количество в поставке
ПАС 020.01.026-14	G1/2-A	28	22	15	
-18	G5/8-A	30	24	17	
-16	G3/4-A	36	30	20	
-15	G 1-A	40	36	25	
-17	G 1 1/4-A	48	41	32	
-19	G 1 1/2-A	54	50	40	
-22	G 2-A	74	50	50	
-24	G 3/8-A	24	19	12	



Материал: Сталь 20 ГОСТ 1050-88

Применяется с лентой ФУМ

3. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП.....

.....
расшифровка подписи

.....
год, число, месяц

Изм. 1