

ООО "НПО Пожарная автоматика сервис"



Утвержден

ПАС 829.01.000 ЭТ-ЛУ

**КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШКИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ
ЗИФ**

Этикетка

ПАС 829.01.000 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Комплект заглушки испытательной фланцевой ЗИФ предназначен для закрывания концевого отверстия в трубопроводе при проведении его испытания на прочность и герметичность.

Заглушка крепится к приваренному фланцу на месте монтажа устройства распределительного (УРУ или УРС).

Обозначение – Комплект заглушки испытательной фланцевой ЗИФ-УРУ _____
ПАС 829.01.000-_____
вариант исполнения

Количество в поставке, компл. _____

Дата выпуска (изготовления): _____

1.2 Вид и габаритные размеры заглушки представлены на рисунке 1.




Рисунок 1

1.3 Основные технические данные

Наименование и обозначение комплекта	Устанавливается на фланцы трубопровода вместо устройств:	Кольцо уплотнительное ГОСТ 9833-73				Размеры заглушки, мм (см. рис.1)			Комплект крепежа, шт.					
		088-092-25-2-2	110-115-25-2-2	140-145-36-2-2	170-175-36-2-2	D1	D2	D3	Болт М10х60.56.029 ГОСТ 7798-70	Болт М20х80.56.029 ГОСТ 7798-70	Гайка М10-Н6.5.029 ГОСТ 5915-70	Гайка М10-Н6.5.029 ГОСТ 5915-70	Шайба С10.04.029 ГОСТ 11370-78	Шайба С10.04.029 ГОСТ 11370-78
Комплект заглушки испытательной ЗИФ-УРУ80 ПАС 829.01.000	УРУ-80-150 УРС-80-150	1				144	122	10,5	12		12		12	
Комплект заглушки испытательной ЗИФ-УРУ100 ПАС 829.01.000-01	УРУ-100-60 УРС-100-60		1			164	142	10,5	12		12		12	
Комплект заглушки испытательной ЗИФ-УРУ125 ПАС 829.01.000-02	УРУ-125-60 УРС-125-60			1		225	180	21		10		10		10
Комплект заглушки испытательной ЗИФ-УРУ150 ПАС 829.01.000-03	УРУ-150-60 УРС-150-60				1	240	205	21		10		10		10

2 Комплектность

1. Заглушка испытательная резьбовая ЗИФ – 1 шт.
2. Кольцо уплотнительное ГОСТ 9833 – 1 шт.;
3. Этикетка (одна на партию);
4. Комплект упаковки.

3 Свидетельство о приемке

3.1 Комплект(ы) заглушки испытательной фланцевой ЗИФ изготовлен(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признан(ы) годным(ми) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число